



Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

Санитарно-химическая лаборатория

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AG57

Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г», тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»

Магомедов С.А.
для протоколов



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)
№ 17571 от 05.08.2024**

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, подземный источник.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: АМО «сельсовет Верхнеказанищенский», источник «Чеп-Салганбаш» улица Ленина 41, около центральной мечети.

Дата и время отбора пробы (образца): 01.08.2024г 08 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 01.08.2024г 11 ч. 30 мин.

Цель проведения исследований (испытаний): лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник ИЛ ООО «СуперЛаб», отобравший пробы (образцы): ////

Лицо, отобравшее пробы (образцы) со стороны заказчика: гл. с/а Зубаиров Р.Г.

Основание для отбора проб и проведения исследований(испытаний):

Договор № 132/24 от 25.07.2024 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): АМО «сельсовет Верхнеказанищенский».

Юридический адрес: 368206, РД, Буйнакский район, с. Верхнее Казанище.

Фактический адрес: 368206, РД, Буйнакский район, с. Верхнее Казанище.

При отборе проб(образцов) сотрудником ИЛ ООО «СуперЛаб», присутствовал со стороны заказчика: ////

Код пробы (образца):

17571-02

НД на методику отбора: ////

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Лицо, ответственное
за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Результаты относятся к исследуемому образцу.

Код пробы (образца):					17571-02
Санитарно-химическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (испытаний)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследований (испытаний)
Вода питьевая, подземный источник.					
1	Запах при 20 °С	1	3	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	<1	30	градус	ГОСТ 31868-2012
3	Привкус	1	3	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
Средства измерений, сведения о государственной поверке:					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (испытания) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действительно до
1	Спектрофотометр ПЭ-5400В	0,25 нм	№VEC1508032	№ С-АГ/23-12-2023/305066722	22.12.2024г.
Исследования (испытания) проводили:					
Должность:				Химик эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»	
Ф.И.О:				Бугалова З.М.	
Подпись:					

/Конец протокола/